



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «29» 03 20 19 г.

№ 6901/19019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 5158/19 от 25.03.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

**Организация-получатель экспертного заключения:** Общество с ограниченной ответственностью Александровский электротехнический завод «Рекорд»

Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина д. 2, помещение 1, этаж 3, кабинет 41

**Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью Александровский электротехнический завод «Рекорд»

Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина д. 2, помещение 1, этаж 3, кабинет 41

**Наименование продукции:** Светильники стационарные общего назначения со светодиодными источниками света серий TL IP40, TLC IP30/IP40, TLP IP44, TLCP IP44, торговой марки "TECHNOLUX".

**Код ТН ВЭД:** 9405 10 980 8

**Область применения:** для внутренней установки в домах, офисах, промышленных производствах, школах, детских садах, лечебно-профилактических медицинских учреждениях, учреждениях здравоохранения и прочих общественных зданиях; для освещения помещений административного и хозяйственного назначений.

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 27.40.39-011-21098894-2017

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение

экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 27.40.39-011-21098894-2017

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-319-19 от 22 марта 2019г. , выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Светильник стационарный общего назначения со светодиодными источниками света серий TL IP40, торговой марки "TECHNOLUX») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 7)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Напряженность электростатического поля 50 Гц	кВ/м	15,0	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09	319СХТ	2,5
2	Напряженность электрического поля 50 Гц	кВ/м	0,5	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09	319СХТ	0,1
3	Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц	А/м	4	ГН 2.1.8/2.2.4.4.2262-07	319СХТ	0,7
4	Уровни звука и эквивалентные уровни звука	дБА	35,0	СН 2.2.4/2.1.8-562-96	319СХТ	<1
5	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,003	РД 52.04.186-89	319СХТ	< 0,003
6	Фенол	мг/м <sup>3</sup>	0,003	РД 52.04.186-89	319СХТ	< 0,001
7	Стирол	мг/м <sup>3</sup>	0,002	МУК 4.1.596-96 MP 01.023-07	319СХТ	< 0,001

По результатам проведенных испытаний продукции: Светильники стационарные общего назначения со светодиодными источниками света серий TL IP40, TLC IP30/IP40, TLP IP44, TLCP IP44, торговой марки "TECHNOLUX" отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 7), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Светильники стационарные общего назначения со светодиодными источниками света серий TL IP40, TLC IP30/IP40, TLP IP44, TLCP IP44, торговой марки "TECHNOLUX" **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 7)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Боршапов